

14 ЕАСД решен

ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»  
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ТЕЛЕГРАММА

Всем: ДИЗТЕР; В, П, Ш, ДИЦДМ;  
Всем: ВЧДЭ, ИЧ, ПЧ, ШЧ; ПЧИССО,  
ВЧД-14, РПЗ-8  
Копия: НО (по согласованию)

*С  
Вопросы к Инженеру  
ИЧД-14, ИЧУ, ИЧУ  
и в соответствии*

С начала 2018 года по ответственности ЦДИ уже допущено 3 пожара, ЦДРП – 1.

29.03.2018 в 1 час 20 минут мск. времени произошел пожар в помещении колесного цеха № 15 балансовой принадлежности ВРД Чита Забайкальской ДИ. Площадь возгорания составила 200 кв. м. с последующим обрушением одной опорной балки кровли здания. По счастливой случайности никто из работников не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Во исполнение телеграфного указания ЦЗ-ЦДИ Г.В.Верховых о пожаре в помещении колесного цеха №15 балансовой принадлежности ВРД Чита Забайкальской ДИ и в целях обеспечения требований пожарной безопасности руководителей, указанных в адресе обязанности:

1. Провести внеплановые противопожарные инструктажи с работниками дирекции инфраструктуры по случаю пожара в помещении колесного цеха №15 балансовой принадлежности ВРД Чита Забайкальской ДИ.

2. В трехсуточный срок сформировать комиссии с привлечением представителей ФГП ВО ЖДТ (по согласованию) и утвердить графики работы для проведения проверок обеспечения пожарной безопасности в зданиях балансовой принадлежности подведомственных подразделений с числом этажей 2 и более или числом работников более 50 человек.

3. До 20.04.2018 провести проверки в зданиях согласно п. 2 настоящей телеграммы, в ходе которых:

уделить особое внимание работоспособности и эксплуатации систем пожарной автоматики и внутреннего противопожарного водопровода, наличия планов эвакуации людей при пожаре, свободности и исправности эвакуационных выходов, проведению практических тренировок с работниками согласно инструкциям о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, наличию и исправности первичных средств пожаротушения; качеству уборки рабочих мест, цехов и других помещений;

рассмотреть соответствие требованиям пожарной безопасности зданий, помещений и эксплуатируемого оборудования, мест хранения и использования материалов, ветоши, запасных частей, качество уборки рабочих мест;

Электронная подпись. Подписал: Орехов Э.Г.  
№ИСХ-2950/ОКТ ДИ от 29.03.2018

обеспечить постоянный контроль за ходом проведения проверок и устранения выявляемых нарушений требований пожарной безопасности.

4. ДИЗТЕР, начальнику службы вагонного хозяйства, начальнику ДИЦДМ в срок до 28.04.2018 обеспечить проведение выборочных проверок по графику руководителями аппарата управления хода и качества проведения весеннего комиссионного осмотра подвижного состава, вагонов сопровождения, выполняемого в соответствии с требованиями Положения о проведении комиссионного осмотра состояния пожарной безопасности специального подвижного состава и служебно-технических вагонов, утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 02.02. 2017 г. № 211/р.

5. До 30.05.2018 в ходе весеннего комиссионного осмотра подведомственных объектов обеспечить проведение проверок всех эксплуатируемых подразделениями ДИ зданий и помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которых уделить особое внимание постам ЭЦ. Результаты проверок рассмотреть на итоговых разборах весеннего комиссионного осмотра, с разработкой мероприятий по устранению выявленных нарушений.

6. ДИЗТЕР, начальникам отраслевых служб, начальнику ДИЦДМ в установленные сроки представить отчет о проведенной работе, материалы разборов и планы мероприятий по исполнению п. 4, 5 на мое имя через службу охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля на электронную почту «Емлин Денис Леонидович».

Главный инженер дирекции

Э.Г.Орехов

Исп. Лапердин Е.Г., ДИБТ  
91210-54-062

Электронная подпись. Подписал: Орехов Э.Г.  
№ИСХ-2950/ОКТ ДИ от 29.03.2018